



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Белокалитвинскому району

Почтовый адрес: ул. Первомайская, 28, г. Белая Калитва, 347040 Телефоны: (86383) 2-00-19.

Факс: (86383) 2-00-19. E-mail: 7ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 27/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Апанасовской средней общеобразовательной школе

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Белокалитвинского района по пожарному надзору № 27 от 29.04.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 31 мая 2021 года проведена плановая выездная проверка: заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Белокалитвинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Бендебериным Никитой Валерьевичем, в отношении МБДОУ Апанасовская СОШ по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Апанасовка, ул. Школьная, 1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с законным представителем юридического лица, директором МБДОУ Апанасовская СОШ Михеевой Т.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Объект защиты обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2021г	
2.	Заполнить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 6, 17, 30, 43, 48, 50, 54, 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.11.2021г	
3.	На объекте защиты, установить указатели установки огнетушителей.	СП 9.13130.2009 п. 4.2.3	01.11.2021г	
4.	На объекте защиты, огнетушитель в подсобном помещении спортивного зала установить на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.11.2021г	
5.	На путях эвакуации (в котельной) разместить знаки пожарной безопасности.	п. 23 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопо-	01.11.2021г	

		пожарного режима в Российской Федерации".		
6.	На объекте защиты не допускать эксплуатацию светильника в помещении здания котельной со снятыми колпаками (рассеивателями)	п. 35«в» постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2021г	
7.	На объекте защиты, помещения здания котельной оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	НПБ 110-03 п. 4.	01.11.2021г	
8.	Обеспечить объект защиты наружным противопожарным водоснабжением (противопожарный водопровод, пожарный резервуар, пожарный водоем).	ФЗ 123 ст. 62, СНиП 2.04.02-84* п. 2.11, пп. 9.27-9.33.	01.11.2021г	
9.	Установить на дверях эвакуационных выходов в здании школы и в здании котельной запоры(замки) обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.11.2021г	
10.	Двери на пути эвакуации из помещения спортивного зала переустановить для открывания по направлению выхода из здания	п. 4.2.22 СП1.13130.2020	01.11.2021г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

		Заместитель начальника ОНД и ПР по Белокалитвинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Бендеберин Н.В.
(подпись)		(должность, фамилия, инициалы)
"31"	2021 г.	

Предписание для исполнения получил(а)

		Законный представитель юридического лица, директор МБДОУ Апанасовская СОШ Мехеева Т.М.
(подпись)		(должность, фамилия, инициалы)
"31"	мая 2021 г.	

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору